

«СОГЛАСОВАНО»

И.о Технического директора  
АО «ВМК «Красный Октябрь»  
В.В. Хохлов

«    »    2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о Генерального директора  
АО «ВМК «Красный Октябрь»  
С.В. Кучеренко

«    »    2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре на 17 объектах предприятия

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Наименование объекта	-здание заводоуправления; (старый корпус №1), помещения Торговый Дома; (старый корпус №2 заводоуправления) -фельдшерские здравпункты (ФЛЦ, ОКЦ, ЭСПЦ-2); - ОКЦ (4-этаж отдел развития и обучения); - ОРМП АБК ЦРМО; - ОРМП участок деревообработки ЦРМО; - ООСП ЛПЦ АБК; - ОО СП ЛПЦ пультовые термических печей РР-К30/1100, РР-К 23/1000;  - ОЖДТ ТЦ АБК; - ЭСПЦ-2 АБК; -производственное здание ЭСПЦ-2 ( пульт управления ДСП №6,); - АБК ОГП ЛПЦ; - ЦРМО АБК РМО-1; - ЦРМО АБК РМО-2; -ЦРМО бытовые помещения и встроенные помещения отделения изготовления металлоконструкций; - копровый цех АБК (копер); -производственное помещение кузнечного цеха (комната мастеров); -бывшее здание СПЦ АБК.
2. Назначение объекта	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации на 17 объектах предприятия
3. Основание для проведения работ	Предписание №11/1/1 от 24 сентября 2018г. по устранению обязательных требований пожарной безопасности ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также на основании ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 61,63 «Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390, НПБ 110-03 «Перечень зданий сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», СПЗ.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,



	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
4. Вид строительства	Содержание основных средств
5. Наименование организации – технического заказчика	АО ВМК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
6. Источник финансирования ПИР	АО ВМК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
7. Месторасположение объекта	Волгоградская область, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д.110
8. Основные технические решения	Проведение технического обслуживания выполнить согласно ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
9. Требования к выполнению работ	Акты проверки автоматических установок пожарной сигнализации передать заказчику. Работы должны соответствовать СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
10. Оборудование и материалы	Оборудование и материалы предоставляются отдельным перечнем работ, после проведения технического обслуживания. Предоставить акты выполненных работ и перечень обнаруженных дефектов выявленных при техническом обслуживании. Оборудование, используемое при проектировании должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

Начальник АСС



Э.Т. Бахтеев

Согласовано :  
И.о Директора по безопасности



А.В. Сафронов